



Rua do Pintinho, s/n
 CNPJ: 25.947.276/0001-02
 TELEFONE: (31) 3899-5600
 VIÇOSA / MG

Relatório SISAGUA - SAA

ETA I BELA VISTA

Parte I - Identificação do SAA						
UF	MG	Município	VIÇOSA	Mês/Ano de referência	março/2023	
Nome do SAA		ETA I BELA VISTA		Código do SAA (Sisagua)		
Instituição responsável		Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
Parte II – Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)						
1 – Tratamento da água						
Nome da ETA/UTA		ETA I BELA VISTA	Data de preenchimento do relatório mensal	05/04/2023		
Responsável pelas informações		MATEUS TOMAZ NEVES	Cargo do Responsável	Químico		
A ETA operou no mês?		<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.		
1.1 – PONTO DE CAPTAÇÃO: <input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Subterrâneo						
Nome: ETA I Bela Vista Latitude: Longitude:						
Escherichia coli			Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta		06/03/2023			
	E.coli/100mL		158,00			
Protozoários 1 – Cryptosporidium spp.			Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta					
	Oocistos/L					
Protozoários 1 - Giardia spp.			Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta					
	Cistos/L					
Vírus entéricos 2			Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta					
	UFP/100mL					
Clorofila-a 3			Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta					
	mg/L					

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
		(Células/mL)	(Células/mL)	(Células/mL)	(Células/mL)
Cianobactérias 4	Data da coleta	22/03/2023			
	Anabaena sp.				
	Aphanocapsa sp.				
	Aphanothece sp.				
	Cylindrospermopsis sp.				
	Geitlerinema sp.				
	Jaaginema sp.				
	Lyngbya sp.				
	Microcystis sp.	475,00			
	Planktothrix sp.				
	Planktolyngbya sp.				
	Pseudoanabaena sp.				
	Radiocystis sp.				
	Raphidiopsis sp.				
	Synechococcus sp.				
	Synechocystis sp.				
	Tychonema sp.				
	Dolichospermum sp.				
	Sphaerpermopsis sp.				
	Outro(s) gênero(s)*				
Total de cianobactérias					
Cianotoxinas 5		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)				
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
Outra(s) (µg/L)					

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

1.2 – Água tratada		
Turbidez	Pós-filtração ou Pré-desinfecção	
	Número de amostras analisadas	1035
	Percentil 95 (uT)	0,30
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	2
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	50
	Número de dados ≤ 0,3 uT	983
Turbidez	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	356
	Percentil 95 (uT)	0,38
Cor	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	356
	Percentil 95 (uH)	3,33
	Número de dados > 15,0 uH	-
	Número de dados ≤ 15,0 uH	356

	Saída do tratamento	
pH	Número de amostras analisadas	356
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0	356
	Número de dados < 6,0	0
Fluoreto 1	Saída do tratamento	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	0,00
	Mínimo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975	0,70
	Máximo recomendado na Portaria GM /MS nº 635/1975	1,00
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM/MS nº635/1975	0,80
	Número de amostras analisadas	356
	Percentil 95 (mg/L)	0,92
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	356
	Referência à Portaria GM/MS nº 635/1975	
	Número de dados > 0,80 mg/L	126
	Número de dados ≥ 0,60 mg/L e ≤ 0,80 mg/L	227
Número de dados < 0,60 mg/L	3	
Desinfecção 2 (Cloro Residual Livre)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	356
	Percentil 95 (mg/L)	1,58
	Número de dados >5,0mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e ≤ 5,0mg/L	1
	Número de dados ≥ 0,2 e ≤ 2,0mg/L	355
Número de dados < 0,2mg/L	0	
Coliformes Totais	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	10
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10	
<i>Escherichia coli</i>	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	10
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i>	0
Nº de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	10	

	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
Cianotoxinas (3)	Data da coleta			
	Microcistina (µg/L)			
	Saxitoxina (µg/L)			
	Cilindrospermopsina (µg/L)			
	Anatoxina (µg/L)			
	Outra(s) (µg/L)			

(1) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM/MS Nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (2) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante. (3) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMPs para água tratada.

Nota: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.

Sistema de distribuição			
Município	VIÇOSA / MG		
Data de preenchimento do relatório mensal	05/04/2023		
Responsável pelas informações	MATEUS TOMAZ NEVES	Cargo do Responsável	Químico

Número de eventos relacionados à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida)					
Nome da área ou Local	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
AV. DAS ARABIAS, 00142 SAO SEBASTIAO	0	0	1	0	0
AV. DAS ARABIAS, 00187 SAO SEBASTIAO	0	0	1	0	0
AV. VICENTINA QUINTAO DE BARROS, 01152	0	0	1	0	0
PRAÇA PRAÇA 16 DE JULHO, S/N JARDIM BETANIA	1	0	0	0	0
R. PROF. ARLINDO DE P. G., 00035 2 ANDAR	0	0	1	0	0
RUA ALICE MOREIRA PINHEIRO, 00040	1	0	0	0	0
RUA ALTAMIRO DA CONCEICAO SARAIVA, 00880	1	0	0	0	0
RUA ANA CARDOSO MACHADO, 00085 BELA VISTA	1	0	0	0	0
RUA ANA CARDOSO MACHADO, 00128 BELA VISTA	1	0	0	0	0
RUA AYMORES, 00337 SAO SEBASTIAO	1	0	0	0	0
RUA CANTONILIO BRAZ FERNANDES, 00162	0	0	1	0	0
RUA CARLOS LACERDA, 00191	0	0	0	1	0
RUA CUSTODIO PARREIRA, 00140	1	0	0	0	0
RUA DIDICO BONICONTRO, 00051	0	0	1	0	0
RUA DO PINTINHO, 00226 FDS BELA VISTA	1	0	0	0	0
RUA DO PINTINHO, 00560 BELA VISTA	1	0	0	0	0
RUA DOM VICOSO, 00345 AP 201	1	0	0	0	0
RUA DOUTOR RAIMUNDO ALVES TORRES, 00094 RAMOS	1	0	0	0	0
RUA EGIDIO SANTANA, 00199 AP 02	0	0	1	0	0
RUA FABIANO JANOTTI, 00120 AP 01	0	0	1	0	0
RUA FRANCISCO FERREIRA DE PAULA, 00091	1	0	0	0	0
RUA GERALDO RIBEIRO, 00070	1	0	0	0	0
RUA GERALDO RIBEIRO, 00070	1	0	0	0	0
RUA JOSE DE ALENCAR, 00070 AP101	1	0	0	0	0
RUA JOSE EUCLIDES SANTANA, 00022 SANTA CLARA	1	0	0	0	0
RUA JOSE SOARES SILVA, 00180	0	0	1	0	0
RUA JOSE ZAIDAN, 00028 SANTA CLARA	0	0	1	0	0
RUA JOSE ZAIDAN, 00142 SANTA CLARA	0	0	1	0	0
RUA MADRE MARIA DAS NEVES, 00023 AP 01 BETANIA	0	0	1	0	0
RUA MADRE MARIA DAS NEVES, 00023 AP 02 BETANIA	0	0	1	0	0
RUA MAESTRO JOAO SALGADO, 00141	1	0	0	0	0
RUA MARCIO ARAUJO, 00132	1	0	0	0	0
RUA MARLY AZEVEDO, 00125	1	0	0	0	0
RUA MORRO DO CRUZEIRO, 00201	1	0	0	0	0
RUA MORRO DO CRUZEIRO, 00270	0	0	1	0	0
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 00087	1	0	0	0	0
RUA PAPA JOAO XXIII, 00126 AP 02	0	0	1	0	0
RUA PAPA JOAO XXIII, 00126 AP 02	0	0	1	0	0
RUA PARAIBA, 00297 SAGRADA FAMILIA	1	0	0	0	0
RUA PEQUENA, 00022 BELA VISTA	1	0	0	0	0
RUA PREF. MOACIR DIAS ANDRADE, 00019 B	1	0	0	0	0
RUA PREFEITO PARRIQUE, 00064 APT0201	0	0	1	0	0
RUA PREFEITO PARRIQUE, 00065 B BETANIA	0	0	1	0	0
RUA PREFEITO PARRIQUE, 00128 BETANIA	0	0	1	0	0
RUA PREFEITO PARRIQUE, 00168 B	0	0	1	0	0
RUA PREFEITO PARRIQUE, 00168 B BETANIA	1	0	0	0	0
RUA PRINCESA ISABEL, 00043	1	0	0	0	0
RUA PROFA. ARGINA FERREIRA, 00001	1	0	0	0	0
RUA RAIMUNDO ALBINO MOREIRA, 00040	0	0	1	0	0
RUA SAO PEDRO, 00045	1	0	0	0	0
RUA SAO PEDRO, 00093	1	0	0	0	0
RUA TABELIÃO MACHADO, 00098 21	0	0	1	0	0
RUA TABELIÃO MACHADO, 00105 BLOCO I	0	0	1	0	0

RUA TUPINAMBAS, 00010 SAO SEBASTIAO	1	0	0	0	0
RUA VICENTE DE PAULA, 00232 A SAGRADA FAMILIA	1	0	0	0	0

Turbidez 1	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	30
	Número de dados > 5,0 uT (5)	0
	Número de dados <= 5,0 uT	30
Cor 1	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	30
	Número de dados > 15,0 uH (5)	0
	Número de dados <= 15,0 uH	30
pH 1, 4	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	30
	Número de dados > 9,0 (5)	0
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	30
Fluoreto 1,2,4	Sistema de distribuição	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	
	Máximo recomendado na Portaria GM /MS N° 635/1975	
	Máximo recomendado na Portaria GM/MS N° 635/1975	
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM/MS N° 635/1975	
	Número de amostras analisadas	-
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011	
	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	-
	Número de dados <= 1,5 mg/L	-
	Referência à Portaria GM/MS nº 635/1975	
	Número de dados >[Máximo] mg/L (5)	
	Número de dados >= [Mínimo] mg/L e <= [Máximo] mg/L	
	Número de dados <[Mínimo] mg/L (5)	

Desinfecção (Cloro Residual Livre) 1,3	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	30
	Número de dados > 5,0mg/L (5)	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0mg/L (5)	0
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0mg/L	30
	Número de dados < 0,2mg/L (5)	0
Coliformes Totais 1	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	30
	N° de amostras com presença de coliformes totais (5)	0
	N° de amostras com ausência de coliformes totais	30
Escherichia coli 1	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	30
	N° de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i> (5)	0
	N° de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	30
Bactérias heterotróficas 1	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	-
	Número de dados >500 UFC/100mL (5)	-
	Número de dados <500 UFC/100mL	-

Cianotoxinas (3)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)				
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

(1) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; (2) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria N° 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; (3) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante; (4) Análise não obrigatória. (5) Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página.

Nota1: Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.

Percentil 95

Percentil é uma medida estatística utilizada para indicar o valor abaixo do qual se encontra uma determinada porcentagem de observações. Por exemplo, o percentil 50 (também chamado de Mediana) é o valor abaixo do qual 50% das observações podem ser encontradas. Considerado, por exemplo, a realização de 1000 análises de cloro residual livre na saída do tratamento em determinado mês, se o valor correspondente ao percentil 95 é 2,5 mg/L, isso quer dizer que 95% das amostras analisadas estão abaixo deste valor, e que os outros 5% das análises estão acima desse valor.

Quando solicitamos que seja informado o percentil 95 ao invés do valor Máximo encontrado, os 5% dos valores mais elevados são ignorados. Isso permite que a decisão seja tomada em função de uma estatística, e não de um simples valor máximo, que pode ter sido pontual e não representar, portanto, as condições da água durante a maior parte do tempo de distribuição.

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

Parâmetro	Data da coleta	área ou Local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado*	Providência*
Nenhuma amostra fora do padrão							

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).